

Pos. 12 Wolf Bavaria Systembodenaufbau BHB 1.8 20 mm MiWo, Massivholzdecke mit schwimmenden Estrich, $R_w = 61$ dB, $L_{n,w} = 44$ dB

Massivholzdecke mit schwimmendem Trockenestrich.

Systembodenaufbau bestehend aus einer Ebene Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten und einer darunter verlegten Mineralwolle-Schalldämmebene mit randumlaufenden Schallentkopplungsstreifen Wolf Bavaria PhoneStar Schalli.

Konstruktionsaufbau bestehend aus:

- Estrich: **15 mm Schalldämmplatten PhoneStar Tri, Art.Nr. 1008, Bodenkonstruktionen, 1.250 x 625 mm, D: 15 mm, $19,2$ kg/m², Wellpappe und Quarzsand**
- Trittschall-Dämmplatte: **Wolf MiWo Trittschall-Dämmplatte, Art.Nr. 3076, Bodenkonstruktionen, 1.200 x 625 x 20 mm, ca. $2,6$ kg/m², Steinwolle, A1, $s' \leq 30$ MN/m³**
- Schüttung: 80 mm gebundene Splittschüttung, $m' = 129,1$ kg/m²
Angebotenes Fabrikat:
- Rohdecke: 140 mm Brettsperrholzelemente, $m' = 67,4$ kg/m²
Angebotenes Fabrikat:

System-Leistungsmerkmale (technische Werte gem. Prüfbericht*)

Bewerteter Norm-Trittschallpegel - $L_{n,w}$ [dB]: 44 (1) dB

Bewertetes Schalldämmmaß - R_w [dB]: 61 (-2; -9) dB

Flächenbezogene Masse: 219,5 kg/m²

Gesamtaufbaudicke: 255 mm

Nutzungskategorie: Mit Hersteller abstimmen

* Der Prüfbericht kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Liefern und gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung – Boden einbauen.